



Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

T/F +48 61 851 72 89
E sekretariat@wmn.poznan.pl
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego
1918-1919

Muzeum
Powstania
Poznańskiego
Czerwiec 1956

Muzeum
Martyrologii
Wielkopolan
Fort VII

Muzeum
Uzbrojenia

Muzeum
Armii Poznań

Poznań, dnia 22 maja 2017 roku

F.A. 261-6/17

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na roboty budowlane polegające na modernizacji wnętrza Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 „ODWACH” - zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej

Działając na podstawie punktu VIII Istotnych Warunków Zamówienia przekazuję treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmianą treści IWZ w zakresie wskazanym w odpowiedziach na pytania.

Pytanie 1

Rozbiórka parkietu bukowego (29,16 m²) i zerwanie wykładziny dywanowej (8,72 m²) przeprowadzane są na łącznej powierzchni 37,88 m². Następnie, na powierzchni tej przedmiar przewiduje skucie nierówności betonu i zagruntowanie. Ponadto, na powierzchni istniejącej wcześniej wykładziny (8,72 m²) założono wykonanie wylewki samopoziomującej, a na powierzchni 9,011 m² – wykonanie okładziny z płytek. Czy wylewka ma być wykonana pod całą nawierzchnią z płytek? Jakie prace wykończeniowe należy uwzględnić na pozostałej powierzchni posadzki?

Odpowiedź 1

W załączeniu przedstawiamy poprawiony kosztorys w zakresie posadzek. W remontowanych pomieszczeniach należy wykonać następujące prace:

- rozbiórka posadzek z parkietu - 19,71 m²
- rozbiórka posadzek z wykładziny - 13,42 m²
- rozbiórka posadzek z płytek granitowych - 3,8 m²
- skucie nierówności - 19,71+3,8 m²
- gruntowanie 19,71+13,41+3,8 m²
- wylewka wyrównawcza 19,71+13,41+3,8m²
- gruntowanie 19,71+13,41+3,8m²
- ułożenie posadzki z parkietu z odzysku

Pytanie 2

Pozycja 18. przedmiaru na roboty budowlane brzmi następująco: "posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układane na klej metodą zwykłą (płytki gresowe takie jak na reszcie pozycji ekspozycyjnej)". W trakcie wizji stwierdzono, że w części ekspozycyjnej posadzka wykonana jest z płytek granitowych. Jaki rodzaj materiału zastosować do wykonania posadzki płytki granitowe (jak na reszcie powierzchni ekspozycyjnej), czy płytki gresowe? Jeśli mają to być płytki gresowe to proszę o podanie wymaganych parametrów. Jeśli natomiast mają to być płytki granitowe to proszę o podanie ich grubości?

Odpowiedź 2

Omyłkowo w przedmiarze umieszczono pozycje dotyczące ułożenia cokolików i posadzek z płytek. W załączeniu przedstawiamy poprawiony kosztorys w zakresie posadzek.

Pytanie 3

W materiałach zamieszczonych na stronie brakuje rysunków w części budowlanej dokumentacji. Prosimy o ich zamieszczenie.

Odpowiedź 3

Brakujące rysunki w części budowlanej zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar.

Pozostałe zapisy IWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Beata Mitmańska
Beata Mitmańska