



**Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości**

T/F +48 61 851 72 89
E sekretariat@wmn.poznan.pl
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego
1918-1919

Muzeum
Powstania
Poznańskiego
Czerwiec 1956

Muzeum
Martyrologii
Wielkopolan
Fort VII

Muzeum
Uzbrojenia

Muzeum
Armii Poznań

Poznań, 20 września 2017 r.

F.A. 261-10/17

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Słupskiej 62 w Poznaniu wraz z przebudową instalacji gazowej**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuję treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w formacie plików ATH?

Odpowiedź 1

Zamawiający w załączeniu publikuje przedmiary w formacie plików ATH.

Pytanie 2

W pozycjach przedmiaru nr 16 i 17 są zerowe ilości. Czy w ofercie uwzględnić koszt wywozu gruzu i materiałów rozbiórkowych?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że w pozycjach 16 i 17 powinny być wpisane wartości 96,3 m³. Zamawiający załącza zaktualizowane przedmiary.

Pytanie 3

W pomieszczeniach poddasza przewidziano ułożenie paneli podłogowych. Podczas wizji stwierdzono, że istniejąca posadzka jest nierówna oraz, że wystają z niej stalowe elementy konstrukcji stropu. Czy uwzględnić koszt wykonania wylewek z zapraw wyrównawczych?

Odpowiedź 3

Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniach poddasza przed położeniem paneli powinna być wykonana wylewka. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar uwzględniający wykonanie wylewki.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.09.2017 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:

1. Punkt 8.7. otrzymuje brzmienie:

8.7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
ul. Woźna 12
61-777 Poznań
OFERTA NA ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ BUDYNKU
PRZY UL. SŁUPSKIEJ 62 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ
Nie otwierać przed dniem 27 września 2017 roku godz. 9:30

2. Punkt 10 otrzymuje brzmienie:

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Termin składania ofert: nie później, niż **do dnia 27.09.2017 r. do godz. 9:00**

Miejscem składania ofert jest:

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

miejsceowość: Poznań, kod: 61-777

ulica: Woźna 12

sekretariat.

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **27.09.2017 r. o godz. 9:30 w:**

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

miejsceowość: Poznań, kod: 61-777

ulica: Woźna 12.

10.3. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR MUZEUM
Tomasz Łęcki
Tomasz Łęcki

R. Soban