



## Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

T/F +48 61 851 72 89  
E sekretariat@wmn.poznan.pl  
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania  
Wielkopolskiego  
1918-1919

Muzeum  
Powstania  
Poznańskiego  
Czerwiec 1956

Muzeum  
Martyrologii  
Wielkopolan  
Fort VII

Muzeum  
Uzbrojenia

Muzeum  
Armii Poznań

Poznań, 3 kwietnia 2018 r.

FA.261-3/18

**Wszyscy wykonawcy**

### WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania na „**ROBOTY IZOLACYJNE STROPODACHU I ŚCIAN GALERII STRZELECKIEJ ESTAKADY MAŁEJ ŚLUZY MIESZCZĄCEJ MUZEUM ARMII "POZNAŃ"**”.

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), przekazuję treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z odpowiedziami

#### **Pytanie 1**

Dokumentacja projektowa zakłada do wyboru 2 rodzaje wykonania izolacji, zaś przedmiar robót zakłada technologię inną od zakładanej w projekcie. Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj izolacji należy zastosować. W przypadku wyboru izolacji z projektu prosimy o załączenie poprawionego przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z wariantem nr 1 opisanym w części C Projektu Architektoniczno-Budowlanego, punkt I. Branża Budowlana – Hydroizolacja, punkt 6.4 części opisowej.

*„Upřednio przygotowaną powierzchnie należy oczyścić z olejów i tłuszczów oraz usunąć wszelkie luźne odłamki. Następnie przy użyciu pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego nakładamy preparat ASOL-FE po jego upřednim rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:5. Po wyschnięciu preparatu gruntującego należy w odpowiedni sposób wyprofilować lub uwypuklić wszelkie „ostre” narożniki i zagłębienia przy użyciu zaprawy cementowej z dodatkiem polimeru ASOPLAST MZ. Miejsca te należy dodatkowo przed i po uszczelnić izolacją przeciwwodną AQUAFIN-1K. Następnie należy odpowiednio przygotować dwuskładnikowy bitumiczny preparat uszczelniający COMBIFLEX – AB2. W tym celu należy wymieszać składniki zgodnie z instrukcją zawartą w karcie technicznej, dołączonej do załączników niniejszego opracowania. Po całkowitym wyschnięciu możemy przystąpić do nakładania powłoki bitumicznej. Pierwsza warstwa powinna być nałożona z pełnym pokryciem. W celu uzyskania pożądanego szczelności należy nałożyć dwie warstwy preparatu o grubości powłoki pojedynczej suchej warstwy równej 4 mm. Następnie na wykonaną powłokę należy ułożyć membranę Tefond Drain Plus zgodnie z wytycznymi producenta. Po wykonaniu warstw ochronnych należy przysypać zaizolowane podłoże warstwą gruntu przepuszczalnego (piaskiem średnim) wykonując odpowiednie spadki, zgodnie z dokumentacją rysunkową niniejszego opracowania. Następnie na obsypce piaskowej należy ułożyć geowłókninę o gramaturze 450 g/m<sup>2</sup>. Następnie należy ułożyć rury drenarskie i zasypać je zgodnie z dokumentacją rysunkową i opisem wykonania drenażu odwadniającego zawartego w dalszej części*

niniejszego opracowania. Pozostałą część wykopu należy zasypać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zagęszczając grunt warstwami".  
Zamawiający dokona zmiany w przedmiarze.

## Pytanie 2

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.04.2018

## Odpowiedź 2

Zamawiający zmienia termin składania ofert na **06.04.2018 r. godz. 09:00**

## ZMIANA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia następujące zapisy SIWZ:

1. Punkt 10.8 otrzymuje brzmienie:

10.8 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

<p><b>Pieczęć Wykonawcy</b></p> <p style="text-align: right;">Wielkopolskie Muzeum Niepodległości ul. Woźna 12 61 – 777 Poznań</p> <p>„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty izolacyjne stropodachu i ścian Galerii Strzeleckiej Estakady Małej Śluzy Mieszczącej Muzeum Armii „Poznań””</p> <p style="text-align: center;"><b>Nie otwierać przed: 06.04.2018 r. godz. 9<sup>30</sup></b></p>
--

2. Punkt 12 otrzymuje brzmienie:

### 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1. Termin składania ofert: nie później, niż do dnia **06.04.2018 r. do godz. 9:00**

Miejscem składania ofert jest:

**Wielkopolskie Muzeum Niepodległości**

miejsowość: Poznań, kod: 61-777

ulica: Woźna 12

sekretariat.

12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06.04.2018 r. o godz. 9:30 w:**

**Wielkopolskie Muzeum Niepodległości**

miejsowość: Poznań, kod: 61-777

ulica: Woźna 12.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.