



**Wielkopolskie
Muzeum
Niepodległości**

T/F +48 61 851 72 89
E sekretariat@wmn.poznan.pl
61-777 Poznań, ul. Woźna 12

Muzeum Powstania
Wielkopolskiego
1918-1919

Muzeum
Powstania
Poznańskiego
Czerwiec 1956

Muzeum
Martyrologii
Wielkopolan
Fort VII

Muzeum
Uzbrojenia

Muzeum
Armii Poznań

Numer referencyjny postępowania: FA.261-3/2021

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 roku

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie: „**UTWARDZENIE I UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM MARTYROLOGII WIELKOPOLAN FORT VII W POZNANIU – ETAP II**”

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1

Pozwolenia na wycinkę oraz decyzja o wycince odwołują się do mapy inwentaryzującej drzewostan, która nie jest załączona do dokumentacji projektowej. Prosimy o załączenie mapy do dokumentacji.

Wyjaśnienie nr 1

Mapy inwentaryzacyjne zostają dołączone.

Pytanie 2

Na wycenę nawierzchni z mieszanki mineralno – żywicznej istotny wpływ ma kwestia kolorystyczna (rodzaj użytego kruszywa). Dokumentacja projektowa nie precyzuje koloru nawierzchni w sposób jednoznaczny. Proszę o sprecyzowanie koloru naw. min - żyw.

Wyjaśnienie nr 2

Kolor mieszanki mineralno-żywiczej na parkingu prawym, należy zastosować ją w kolorze szarym analogicznym lub jak najbardziej zbliżonym do koloru kostki znajdującej się na parkingu lewym, tak aby całość utwardzeń przed Fortem stanowiła integralną całość. W celu identyfikacji KOLORU Zamawiający udostępnia link do strony producenta kostki, która została zamontowana na lewym parkingu: https://terrazzo.com.pl/produkty/eko/kwadrat-eko-kostka-brukowa/?fbclid=IwAR0yrEf8vI2zyLBu6E_pol_LiNgdtBmFvnl5C-Z6G11tnKlnntKbxbE07sw (kolor szary).

Pytanie 3

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono w terenie składowisko opon oraz gruzu. Czy zamawiający zlikwiduje składowisko we własnym zakresie, czy Wykonawca ma przewidzieć te koszty w ofercie?

Wyjaśnienie nr 3

Tak, Wykonawca ma przewidzieć te koszty w ofercie – zobowiązanie wynika z pkt III.3 6) SWZ.

Pytanie 4

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono w terenie, że drzewa kolidują w przebudowę. Okres ochrony związany z lęgami ptaków trwa od 1 Marca do 15 Października. Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia wycinek w okresie lęgowym po wykonaniu stosownych ekspertyz? Czy wycinki należy wykonać dopiero jesienią br.?

Wyjaśnienie nr 4

Zgodnie pkt III. 3. 5) lit c) i d).


Pytanie 5

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono w terenie istniejącą instalację oświetleniową. Część słupów należy usunąć czy Zamawiający zlikwiduje słupy we własnym zakresie, czy Wykonawca ma przewidzieć te koszty w ofercie?

Wyjaśnienie nr 5

Wykonawca winien przewidzieć koszty w ofercie.

Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR MUZEUM

Przemysław Terlecki
(podpis osoby uprawnionej)